

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ООО " Индустриальный парк " Ворсино"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Администрация					
Служба главного инженера					
Служба главного механика					
Энергетический отдел					
Отдел эксплуатации					
Водозабор					
13. Машинист насосных установок	Увеличить освещенность в насосной станции до норм: увеличить количество светильников, установить лампы большей мощности или предусмотреть местное освещение.	Увеличение искусственной освещенности. Улучшение качества освещения.	Июнь 2018г.		Выполнено
Очистные сооружения канализации					
Служба эксплуатации					

Дата составления: 22.01.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Самсонов В.А.

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. главного инженера

(должность)

(подпись)

Быков А.И.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник производственно-технического отдела

(должность)

(подпись)

Журавлева В.И.

Ф.И.О.

(дата)

Начальник финансово-экономической службы

(должность)

(подпись)

Козлова Т.С.

Ф.И.О.

(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Прохорова Г.В.

Ф.И.О.

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2907

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Кочнова В.В.

Ф.И.О.

(дата)